

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1784

Utstedt: 04.06.2012

Revidert: 25.08.2022

Gyldig til: 01.06.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Dornbracht ettgreps servantbatterier for innbygging

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Dornbracht AG & Co. KG
Köbbingser Mühle 6
58640 Iserlohn, Tyskland

Produsent

Dornbracht AG & Co. KG
Köbbingser Mühle 6
58640 Iserlohn, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Dornbracht ettgreps servantbatterier for innbygging. Skjult innbyggingsdel har art. nr. 3586097090, og kan benyttes sammen med følgende synlige modeller:

- › CL.1 – 36860705
- › Lissé – 36860845 og 36861845
- › IMO – 36860670 og 36861670
- › LULU – 36860710
- › MEM – 36860782, 36861782, 36862782, 36863782, 36864782 og 36865782
- › Meta – 36860660, 36860662, 36860664, 36861660, 36861662 og 36861664
- › Vaia – 36860809

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

