# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1892

Utstedt: 30.04.2013
Fornyet: 27.07.2026
Gyldig til: 01.08.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## Luxor TPSiV2 fleksible tilførselsslanger

er i samsvar med kravene i

- **EN 13618**
- **KTW-BWGL (*)**

### Innehaver

Luxor S.p.A., Via Madonnina, 94 - 25018 Montichiari (BS), Italia

### Produsent

Luxor S.p.A., Via Madonnina, 94 - 25018 Montichiari (BS), Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Luxor TPSiV2 metallomspunnet eller plastomspunnet fleksible tilførselsslanger i dimensjon DN 6, DN 8, DN 10 og DN 13. Slangene har fabrikkmonterte anslutningskoplinger av messinglegering (CW617N, CW724R, CW510L eller CW511L).

Slangene leveres med følgende anslutningskoplinger:

- utvendige gjenger –⅜", ½", ¾", M8x1, M10x1, M11x1, M12x1 og M15x1
- innvendige gjenger – ⅜", ½", ¾" M10x1 og M15x1
- rørende – 10 mm
- klemringskopling –10 mm og 15 mm

### Funksjonskrav i TEK

*Driftstrykk*
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Høyeste tillatte kontinuerlige driftstemperatur er 70 °C, mens 1 MPa (10 bar) er maksimale tillatte driftstrykk. Høyeste tillatte driftstemperatur for korte perioder er 90 °C ved et trykk på 1 MPa (10 bar).

*Påvirkning på drikkevann*
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

### Andre sertifiseringskrav

*Merking*
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007