

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1995

Utstedt: 10.03.2014

Fornyet: 16.04.2024

Gyldig til: 01.05.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Effebi Venus CZ vinkel kuleventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 13828
- › NKB Produktregler nr. 13



### Innehaver

Effebi S.p.A.  
Via Giuseppe Verdi, 68  
25073 Bovezzo (BS), Italia

### Produsent

Effebi S.p.A.  
Via Giuseppe Verdi, 68  
25073 Bovezzo (BS), Italia

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Effebi Venus CZ vinkel kuleventiler med gjenger i avsinkingsbestandig messing (CW602N).

Følgende modeller inngår:

- › Effebi Venus CZ, type 1071 – ½", ¾" og 1"
- › Effebi Venus CZ, type 1072 – ½", ¾" og 1"
- › Effebi Venus CZ, type 1073 – ½", ¾" og 1"
- › Effebi Venus CZ, type 1074 – ½", ¾" og 1"
- › Effebi Venus CZ, type 1075 – ½", ¾" og 1"

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

