



Produktsertifikat

Nr. 3077

SINTEF Byggforsk bekrefter at

HG Logis servantbatterier, type 70-100 og 190, med sertifisert tilslutning

er i samsvar med kravene i

NS-EN 817

Merking og tungmetallutlekking etter NKB Produktregler 4
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Hansgrohe A/S

Jegstrupvej 6
DK-8361 Hasselager


Produsent:

Hansgrohe SE
DE-77656 Offenburg

Utstedt : 14.10.2014

Gyldig frem til: 01.01.2020

Innehaver har kontrollavtale med DTI i Danmark



Steinar Klubben Nilsen
Sertifiseringsleder