

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3137

Utstedt: 30.04.2015

Fornyet: 23.04.2020

Gyldig til: 01.05.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Yttran ettgreps kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

IKEA of Sweden AB
Box 702
343 81 Älmhult
Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1012 i Tyrkia, som angitt i evalueringsrapport datert 22.04.2020.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Yttran ettgreps kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning.

Følgende modell inngår: 703.059.41

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.



Steinar K. Nilsen, Sertifiseringsleder

