

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3178

Utstedt: 14.09.2015

Fornyet: 24.08.2020

Gyldig til: 01.10.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Joti R-sluk 110

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1**

### Innehaver

Purus AB  
Södra Dragongatan 15  
271 39 Ystad, Sverige

### Produsent

BLS Industries AB  
Södra Dragongatan 15  
271 39 Ystad, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Joti R-sluk 110 er beregnet for installasjon i bunnledning, støpt såle og plate på mark.

Sluket er laget i PP med klemring av rustfritt stål.

### Funksjonskrav i TEK

#### *Bortledning av avløpsvann*

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Sluket har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

#### *Vannlås*

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Sluket har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

#### *Rensepunkt*

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Sluket har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

### Andre sertifiseringskrav

#### *Merking*

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder