



Produktsertifikat

Nr. 0037

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Viega-Sanfix-P-Plus, PEX-rør med pressfittings, i dimensjon 16 – 32 mm

er i samsvar med kravene i

DVGW Arbeitsblatt W 534
Produktet er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Viega A/S

Blokken 36
DK-3460 Birkerød
Danmark

Produsent:
Viega GmbH
D-57439 Attendorn

Utstedt : 22.11.2001
Fornyet: 09.11.2015
Gyldig fram til: 01.01.2021

Produsenten har kontrollavtale med DTI



Steinar Klubben Nilsen
Sertifiseringsleder