



Produktsertifikat

Nr. 0212

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Moracera kjøkkenbatterier, type 70 2251 og 70 2253, med sertifisert tilslutning

er i samsvar med kravene i:

NS-EN 817/NKB Produktregler 4

Merking og tungmetallutlekking etter NKB Produktregler 4

Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480

SE-792 27 Mora

Sverige

Produsent:

FM Mattsson Mora Group AB

SE-792 27 Mora

Utstedt: 10.12.2001

Revidert: 08.12.2016

Gyldig frem til: 01.07.2021

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produsenten har kontrollavtale med SP i Sverige



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder