



Produktsertifikat

Nr. 3302

SINTEF Byggforsk bekrefter at

CIM trippelventil, type 622CRNL og 6622CRNL, i dimensjon 1/2" – 2"

er i samsvar med kravene i:

NKB produktregler 9 og 13
NS-EN 13828

Tungmetallutlekking etter NKB Produktregler 4
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Cimberio AS

Nedre Rommen 5 K
0988 Oslo

Produsent:

Cimberio S.p.A.
I-28017 San Maurizio D'Opaglio, Italia

Utstedt: 29.11.2016

Gyldig frem til: 01.01.2022

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produsenten har kontrollavtale med DTI

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder