SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3314

Utstedt: 23.12.2016
Fornyet: 27.10.2026
Gyldig til: 01.11.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

GreaseShield fettutskillere

er i samsvar med kravene i

› **EN 1825-1, pkt. 5.5.3 – rensekapasitet**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3314
SINTEF Certification

Innehaver

Environmental Product & Services Ltd.
6 Shepherd's Way, Carnbane Industrial Estate
Newry BT35 6EE, County Down
Northern Ireland (UK)

Produsent

Environmental Product & Services Ltd.
6 Shepherd's Way, Carnbane Industrial Estate
Newry BT35 6EE, County Down
Northern Ireland (UK)

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

GreaseShield fettutskillere, type GS 1850
STD/PF/F/AST/ECO

Funksjonskrav i Forurensingsforskriften

Påslipp til offentlig avløpsnett
Den enkelte kommune kan med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15A om påslipp til offentlig avløpsnett gi påslippskrav gjennom enkeltvedtak eller lokal forskrift. Hjemmelen følger av forurensningsforskriften § 15A-4 «Påslipp til offentlig avløpsnett».

Krav til rensing
Kommunene kan ha ulike krav til rensing av avløpsvann før påslipp til offentlig avløpsnett. Ansvarlig søker bør derfor alltid undersøke hvilke lokale krav og eventuelle påslippsvilkår som gjelder for det aktuelle prosjektet.

For virksomheter med fettholdig avløpsvann vil det normalt være nødvendig å installere fettutskiller. Mange kommuner stiller krav om fettutskilling dersom fettkonsentrasjonen i avløpsvannet kan overstige 150 mg/l, eller når virksomhetens art tilsier risiko for fettavleiringer i avløpsnettet.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007