



Produktsertifikat

Nr. 0675

SINTEF Byggforsk bekrefter at

LK Universal PEX-rør, dimensjon 15, 16, 20 og 25 mm

er i samsvar med kravene i:

NKB Produktregler 3
NS-EN 15875 og 12873-1
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

LK Pex AB
Rönnåsgatan 4A
SE-523 21 Ulricehamn, Sverige

Produsent:
LK Pex AB
SE-523 21 Ulricehamn, Sverige

Utstedt: 12.03.2002
Korrigert: 11.11.2020
Gyldig frem til: 01.10.2021
(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet på www.sintefcertification.no)

Produsenten har kontrollavtale med KIWA Sverige

Monica N. Malmedal

.....
Monica Nodland Malmedal
Sertifiseringsleder