



Produktsertifikat

Nr. 1934

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Bürkert magnetventil, type 6281, dimensjon 1/2" – 1"

er i samsvar med kravene i

Nordtest VVS 094

Nordtest VVS 030

Produktet er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Bürkert Contromatic AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten

Produsent:

Bürkert Werke GmbH & Co.KG

Chr. Bürkert Str. 13 - 17

D-74653 Ingelfingen

Utstedt: 05.09.2013

Gyldig frem til: 01.10.2018

Bedriften har kontrollavtale med SINTEF Byggforsk.

I tillegg er produsenten sertifisert etter ISO 9001



Steinar Klubben Nilsen
Sertifiseringsleder