



Produktsertifikat

Nr. 3103

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Ytterdør Ba 2011

er klassifisert i brannmotstandsklassene EI₂ 30 og EI₂ 45
i henhold til EN 13501-2:2007 + A1:2009

Aktuell brannmotstandsklasse for de enkelte versjoner av produkter framgår av vedlegg 1. Øvrige forutsetninger som gjelder det sertifiserte produktet, og varianter av dette, framgår av revidert evalueringsrapport fra SINTEF Byggforsk signert den 08.01.2016.

Innehaver av sertifikatet:

Inwido Produktion Dörrar AB
Tallvägen 30, 564 35 Bankeryd
SVERIGE

Produsent:


Samme som innehaver av sertifikat

Utstedt: 19.12.2014

Revidert: 13.01.2016

Gyldig frem til: 01.01.2020

Produktet er underlagt overvåkende produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



.....
Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

Vedlegg 1 til produktsertifikat nr. 3103

Ytterdør Ba 2011

Brannteknisk klassifisering i henhold til EN 13501-2:2007 + A1:2009:

Produkt	Isolerrute	Br.kl. ¹⁾	B ²⁾ (mm)	H ²⁾ (mm)
Ytterdør Ba 2011 - enfløyet, utadslående dørblad med glass	6 – 12 – 18 (Pyrostop 30-35) - Maksimal glassdimensjon: $b_g \times h_g = 512 \text{ mm} \times 739 \text{ mm}$ - Total rutetykkelse: $t_{\text{tot}} = 36 \text{ mm}$	EI ₂ 30 u↔i	987	2191
Ytterdør Ba 2011 - enfløyet, utadslående tett dørblad	(tett dørblad; ingen isolerrute)	EI ₂ 45 u↔i	987	2191
Ytterdør Ba 2011 - enfløyet, utadslående dørblad med glass	6 – 12 – 18 (Pyrostop 30-35) - Maksimal glassdimensjon: $b_g \times h_g = 512 \text{ mm} \times 739 \text{ mm}$ - Total rutetykkelse: $t_{\text{tot}} = 36 \text{ mm}$	EI ₂ 45 u→i	987	2191

1) Br.kl. = Brannmotstandsklasse, u↔i = klassifiseringen gjelder uavhengig av hvilken side branneeksponering eventuelt vil skje, og u→i = angitt brannmotstandsklasse gjelder kun for eksponering på utsiden, dvs. den side av døren hvor hengslene synes.

2) Gjelder ytre karmmålt hvor B = maksimal bredde og H = maksimal høyde.

PS 3103
Vedlegg 1
Side 1 av 1
Dato: 19.12.2014